



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Вологодской области

(наименование территориального органа МЧС России)

160009 г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. (817-2) 72-11-05, 72-06-84

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологда

(наименование органа государственного пожарного надзора)

160000 г. Вологда, ул. Зосимовская, 63а, тел. 75-04-90, ond01-35@mail.ru.

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 139/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

«Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологда по пожарному

(наименование органа ГПН)

надзору № 139 от « 27 » июня 20 17 года, ст. 6 Федерального закона

от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. 03 июля 2017 года, с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. 20 июля 2017 года, с 10 ч. 00 мин

до 12 ч. 00 мин. 27 июля 2017 года фактически 3 рабочих дня / 5 рабочих часов

проведена проверка проведенная проверка начальником отделения ОНДиПР по г. Вологда

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

УНДиПР ГУ МЧС России по Вологодской по адресу: г. Вологда, ул. Ветюшкина, д. 52а

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Рындиной Е.Н., зам. директора по АХЧ Костылевой Е.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред-писания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не предусмотрены для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в здании класса функциональной пожарной опасности Ф.1.1 с круглосуточным пребыванием людей автономные резервные источники электроснабжения	ст.4, ст. 6, ч.1 ст. 82 Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.15.1. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.08.2018г.	
2.	Здание БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся	ч. 12 ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ	01.08.2018г.	

	без попечения родителей, № 2» дополнительно не оборудовано (не оснащено) системой (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналами оповещения.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
3.	Не соответствует нормативным требованиям система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в здании БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 2» (не соответствует уровень звука)	ст.4, ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 3.14-3.16, 3.22 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	01.08.2018г.	
4.	Не соответствует минимальный расход воды на пожаротушение в системе внутреннего противопожарного водопровода в здании БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 2» расчетному (нормативному), а именно менее 2,5 л/с	ст.4, ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 4.1. табл. № 1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»	01.08.2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе в трехмесячный срок обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ОНДиПР по г. Вологда УНДиПР ГУ

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

МЧС России по Вологодской области Артемова Е.А.

« 28 » июля 20 17 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

заместитель директора Костылева Е.В. (по доверенности)

(должность, фамилия, инициалы)



« 28 » июля 20 17 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.